

**Lime Vandværk**  
**Lemmervej 13**  
**8544 Mørke**  
**Att.: Jesper Jensen**

**Rapportnr.:** AR-13-CA-00140067-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00140067  
**Kundenr.:** CA0003733  
**Modt. dato:** 09.12.2013

## Analyserapport

**Prøvested:** Lime Vandværk Ledningsnet - V20001400 / 4733001499  
**Udtagningsadresse:** Lynghøjvej 1, 8544 Mørke  
**Prøvetype:** Drikkevand - Begrænset kontrol  
**Prøveudtagning:** 09.12.2013 kl. 10:40  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø A/S BCN  
**Analyseperiode:** 09.12.2013 - 13.12.2013

**Prøvemærke:** Køkken

Lab prøvenr.:	14006701	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.		IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.		IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	30	CFU/ml		200		ISO 6222:2002	
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	0.050	mg/l		0.2		SM 3120 ICP/OES	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Prøvens smag	Normal					* Organolep	
Vandtemperatur	8.7	°C				DS 2250	
pH	7.6	pH	7	8.5		DS 287	
Ledningsevne	65	mS/m				DS/EN 27888	
Itindhold	9.1	mg/l	5			DS/EN 25814	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

**Kopi af rapporten er sendt til:**

Syddjurs Kommune Rønde, Kopimodtager drikkevand, Hovedgaden 77, 8410 Rønde

13.12.2013

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

Batch/Registernummer	EUDKVE-00140067
Prøvenummer	835-2013-14006701
Prøve mærke	Køkken
Sagsnavn	
Sagsnummer	

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		
Kimtal ved 22 °C	30	CFU/ml		
Jern (Fe)	0,05	mg/l		ICP/OES
Prøvens klarhed	Klar			Visuel
Prøvens farve	Farveløs			Visuel
Prøvens lugt	Ingen			Organolep
Prøvens smag	Normal			Organolep
Temperatur	8,7	°C		
pH	7,6	pH		
Konduktivitet (Ledningsevne)	65	mS/m		
Itindhold	9,1	mg/l		